

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 4/ _____**

г.Есиль
Место составления

14.02.2024 г.
Время 10:49

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 4 от 06.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
РИТЧЕР КАРЛ ВИКТОРОВИЧ - Главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области
ГРЕБЕННИКОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Есильского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 3 города Есиль отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ «Общеобразовательная школа № 3» отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Есильский район, Есиль, Мухтара Ауэзова (улица), 24.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 14.02.2024 - 14.02.2024


6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ «Общеобразовательная школа № 3» отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	К установленным планам эвакуации на случай возникновения пожара, отсутствуют инструкции по эвакуации из здания школы. Основание: п. 12 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	
2	Отсутствует журнал по эксплуатации и осмотра молниезащитных устройств установленной на здании школы. Основание: п. 45. Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не проведено своевременное техническое обслуживание по поддержанию в исправные состояния системы пожарной автоматики. Основание: п. 69 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Отсутствует техническая документация установки автоматической пожарной сигнализации школы. (договор на обслуживания АПС) Основание: п. 70 п.п.7 Правил пожарной безопасности утвержденные Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Совместного приказа.;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

 Дитер К. В.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

ознакомлена с актом МД

9. Замечания и (или) возражения по результатам профилактического контроля с посещением

замечаний нет Магалина Ф.О. 14.02.2024



Приложение на «___» листах

«14» 02 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



Начальнику ОЧС
Есильского района
майору гражданской защиты
Жолдасову Б.

На предписание №4 от 14.02.2024 г. об устранении нарушений выполнены следующие мероприятия:

- п.1- разработать и установить инструкцию к плану эвакуации- *исполнено*;
- п.2- завести журнал эксплуатации молнезащитных устройств – *исполнено*;
- п.3 – провести обслуживание по АПС - *исполнено*;
- п.4 – заключить договор на ТО АПС - *исполнено*.

Приложение – 7 листов.



И.о. директора ОШ№3

Ф.Молдатина